

# Commune de Mazamet (81)

Lieu-dit : La Manotte

## Irrigation de la Pépinière des Cascatelles

### Croquis de Récolement

sur fond de plan cadastral

Envoyé en préfecture le 19/12/2023  
Reçu en préfecture le 19/12/2023  
Publié le 22/12/2023  
ID : 081-218101632-20231212-2023\_DEL111-DE

#### LEGENDE

- Canalisations d'irrigation (position schématique)
- Application figurative du plan cadastral (limites non définies juridiquement)
- △ Angle de prise de vue des photographies

**NOTA :**

- La responsabilité du Géomètre-Expert ne pourra être engagée si des réseaux existants, ne lui ont pas été signalés.
- La position de la canalisation et les photographies sont issues des informations transmises par M. Alain THOBY (pépinière des Cascatelles). Le tracé de la canalisation et divers réseaux est indicatif et schématique.

#### Descriptif du tracé de la conduite :

- > Entre 1 à 2 (36m environ) : départ d'une canalisation polyéthylène Ø50mm / 10 Bars.
- > Entre 2 à 3 (environ 230m) : passage sous chemin rural (chemin non revêtus).
- > Entre 3 à 5 (environ 170m) : passage sous la voie communale revêtue, jusqu'à l'aplomb de la parcelle BC-103.
- > A environ 40m de 5 en direction de 4 : attente d'une canalisation polyéthylène 50mm, en vue de la mise en place d'une citerne (n° 3).
- > Entre 4 et 6 : 2 canalisations polyéthylène (une Ø50mm depuis le captage et une Ø40mm, depuis la citerne n°3 projetée vers station de pompage) + 2 câbles électriques (24Volts).
- > Entre 5 et 7 : 2 canalisations (Ø50mm et Ø40mm) + 1 câble électrique (24Volts) sur les parcelles BC-103 et BC-12, parallèle à la limite de la parcelle BC-88.
- > Entre 7 et 8 : 8 départs de canalisations Ø50mm.
- > Entre 7 et 9 : les deux canalisations (Ø50mm et Ø40mm) + 1 canalisation Ø63mm (distribution principale vers la pépinière) + 14 câbles électriques (24Volts).
- > 9 Station de pompage : (départ vers serres situées sur parcelle AZ 4) :
  - 1 canalisation polyéthylène Ø50mm.
  - 1 câble télécommunications (téléphone/internet).
  - 1 canalisation Ø32 Adduction d'Eau Potable.
  - 1 câble électrique : U1000 R02V5G10 dans une gaine Ø75 (avec grillage avertisseur).
- > Entre 9 et 10 : traversée du chemin rural de la Mane (passage revêtus).
- > Entre 10 et 11 (70m environ) : traversée de la parcelle BC-3 (passage non revêtus).
- > Entre 11 et 12 (50m environ) : traversée de la parcelle BC-3 (sous passage revêtus).
- > Entre 12 et 13 (40m environ) : passage sous le chemin de la Manotte (sous passage revêtus).
- > Entre 13 et 14 (25m environ) : traversée de la R.D. n°53 (sous passage revêtus).
- > Entre 14 et 15 (7m environ) : à l'angle de la parcelle AZ-4, descente du talus vers les serres.
- > Entre 15 et 16 (45m environ) : sur la parcelle AZ-4, le long de la R.D. n° 53 jusqu'à la citerne n° 1 (non revêtus).
- > Entre 16 et 17 : 2 canalisations polyéthylène Ø50mm, situées à 6.50m environ du bord de la R.D. n° 53 (1 : trop plein de la citerne n°1, 2 : alimentation depuis captage de secours).
- > Entre 17 et 18 : 1 canalisation polyéthylène Ø50mm : alimentation de secours citerne n° 1.

 <p><b>GéoSudOuest</b> SELAS de Géomètres-Experts www.geo-sud-ouest.fr</p>	<p>Géomètre Expert : <b>Christophe Duhem (N°OGE 04832)</b></p>	<p>Dossier : MA21094</p>
	<p>Mazamet, le 27/12/2022</p>	<p>Échelle : 1/1000</p>
<p>Siège Social : ZAC du Causse - 81100 CASTRES - 05 63 59 17 60 - castres@geo-sud-ouest.fr</p>		
<p>28 Avenue Colonel Teyssier 81000 ALBI Tel : 05 63 54 09 54 albi@geo-sud-ouest.fr</p>	<p>2 Rue Bertalai 81200 MAZAMET Tel : 05 63 61 38 36 mazamet@geo-sud-ouest.fr</p>	<p>Rue Salvador Allende - Bât. H2 31320 CASTANET TOLOSAN Tel : 05 61 81 38 70 toulouse@geo-sud-ouest.fr</p>
<p>Ctre. d'Affaires St. Crescent 11100 NARBONNE Tel : 04 68 32 17 91 narbonne@geo-sud-ouest.fr</p>	<p>4 Rue Jacqueline Maillan 11200 LEZIGNAN CORBIERES Tel : 04 68 27 16 15 lezignan@geo-sud-ouest.fr</p>	

